

**INFORME SETMANAL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA REGENERADA AL
CANAL DE LA DRETA RIU LLOBREGAT
(SETMANA del 09/01/2023 al 15/01/2023)**

No s'ha detectat cap incidència en la setmana del 09/01/2023 al 15/01/2023. El cabal subministrat al canal de la dreta va augmentar de 100 l/s a 200 l/s el 13/01/2023 a les 9.00 h.

VOLUM APORTAT	
DATA	VOLUM
09/01/2023	8.640 m ³
10/01/2023	8.640 m ³
11/01/2023	8.640 m ³
12/01/2023	8.640 m ³
13/01/2023	14.040 m ³
14/01/2023	17.280 m ³
15/01/2023	17.280 m ³
TOTAL PERÍODE	83.160 m³
TOTAL APORTAT 2023: 152.280 m³	
TOTAL APORTAT : 311.040 m³	

QUALITAT AIGUA REGENERADA*	
Sòlids en suspensió	3 mg/l
Terbolesa	1,2 NTU
pH	7,7 UpH
Conductivitat	2.063 µS/cm
Nitrogen	13,9 mg/l
Fòsfor	0,3 mg/l
Potassi	37 mg/l

*Valors dels darrers resultats disponibles de laboratori acreditat.

ESTIMACIÓ APORTACIÓ DE NUTRIENTS PROCEDENTS DE L'AIGUA REGENERADA	
Nitrogen	1.156 kg
Fòsfor	24,9 kg
Potassi	3.077 kg

CÀLCUL CONDUCTIVITAT AIGUA BARREJA		
	CABAL	CONDUCTIVITAT
AIGUA REGENERADA	138 l/s	2.063 µS/cm
AIGUA RIU	310 l/s	1.520 µS/cm
AIGUA BARREJA	448 l/s	1.679 µS/cm