

**INFORME SETMANAL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA REGENERADA AL
CANAL DE LA DRETA RIU LLOBREGAT
(SETMANA del 10/04/2023 al 16/04/2023)**

El cabal subministrat durant la setmana del 10 d'abril al 16 d'abril ha estat de 200 l/s, el subministrament d'aigua regenerada es va interrompre el dia 13 d'abril de 8.00 a 12.45 per tasques de manteniment preventiu a l'estació regeneradora.

VOLUM APORTAT	
DATA	VOLUM
10/04/2023	17.280 m ³
11/04/2023	17.280 m ³
12/04/2023	17.280 m ³
13/04/2023	13.680 m ³
14/04/2023	17.280 m ³
15/04/2023	17.280 m ³
16/04/2023	17.280 m ³
TOTAL PERÍODE	117.360 m³
TOTAL APORTAT 2023: 807.999 m³	
TOTAL APORTAT : 1.066.728 m³	

QUALITAT AIGUA REGENERADA*	
Sòlids en suspensió	4 mg/l
Terbolesa	1,6 NTU
pH	7,8 UpH
Conductivitat	2.451 µS/cm
Nitrogen	9,1 mg/l
Fòsfor	0,3 mg/l
Potassi	46 mg/l

*Valors dels darrers resultats disponibles de laboratori acreditat.

ESTIMACIÓ APORTACIÓ DE NUTRIENTS PROCEDENTS DE L'AIGUA REGENERADA	
Nitrogen	1.068 kg
Fòsfor	35,2 kg
Potassi	5.399 kg

CÀLCUL CONDUCTIVITAT AIGUA BARREJA		
	CABAL	CONDUCTIVITAT
AIGUA REGENERADA	194 l/s	2.451 µS/cm
AIGUA RIU	240 l/s	1.490 µS/cm
AIGUA BARREJA	434 l/s	1.920 µS/cm