

**INFORME SETMANAL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA REGENERADA AL
CANAL DE LA DRETA RIU LLOBREGAT
(SETMANA del 01/05/2023 al 07/05/2023)**

El cabal subministrat durant la setmana de l'1 de maig al 7 de maig ha estat de 200 l/s, el dia 3 de maig es va suspendre el subministrament d'aigua regenerada de 4 a 10 del matí per manteniment preventiu.

VOLUM APORTAT	
DATA	VOLUM
01/05/2023	17.280 m ³
02/05/2023	17.280 m ³
03/05/2023	12.960 m ³
04/05/2023	17.280 m ³
05/05/2023	17.280 m ³
06/05/2023	17.280 m ³
07/05/2023	17.280 m ³
TOTAL PERÍODE	116.640 m³
TOTAL APORTAT 2023: 1.266.528 m³	
TOTAL APORTAT : 1.425.288 m³	

QUALITAT AIGUA REGENERADA*	
Sòlids en suspensió	5 mg/l
Terbolesa	1,4 NTU
pH	7,6 UpH
Conductivitat	2.273 µS/cm
Nitrogen	11,5 mg/l
Fòsfor	0,7 mg/l
Potassi	41 mg/l

*Valors dels darrers resultats disponibles de laboratori acreditat.

ESTIMACIÓ APORTACIÓ DE NUTRIENTS PROCEDENTS DE L'AIGUA REGENERADA	
Nitrogen	1.341 kg
Fòsfor	81,6 kg
Potassi	4.782 kg

CÀLCUL CONDUCTIVITAT AIGUA BARREJA		
	CABAL	CONDUCTIVITAT
AIGUA REGENERADA	193 l/s	2.273 µS/cm
AIGUA RIU	40 l/s	1.412 µS/cm
AIGUA BARREJA	233 l/s	2.125 µS/cm