

**INFORME SETMANAL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA REGENERADA AL
CANAL DE LA DRETA RIU LLOBREGAT
(SETMANA del 08/05/2023 al 14/05/2023)**

El cabal subministrat durant la setmana del 8 al 14 de maig ha estat de 200 l/s. En aquest període no hi ha hagut cap incidència en el subministrament.

VOLUM APORTAT	
DATA	VOLUM
08/05/2023	17.280 m ³
09/05/2023	17.280 m ³
10/05/2023	17.280 m ³
11/05/2023	17.280 m ³
12/05/2023	17.280 m ³
13/05/2023	17.280 m ³
14/05/2023	17.280 m ³
TOTAL PERÍODE	120.960 m³
TOTAL APORTAT 2023: 1.387.488 m³	
TOTAL APORTAT : 1.546.248 m³	

QUALITAT AIGUA REGENERADA*	
Sòlids en suspensió	10 mg/l
Terbolesa	1,6 NTU
pH	7,3 UpH
Conductivitat	2.251 µS/cm
Nitrogen	11,7 mg/l
Fòsfor	0,3 mg/l
Potassi	41 mg/l

*Valors dels darrers resultats disponibles de laboratori acreditat.

ESTIMACIÓ APORTACIÓ DE NUTRIENTS PROCEDENTS DE L'AIGUA REGENERADA	
Nitrogen	1.415 kg
Fòsfor	36,3 kg
Potassi	4.959 kg

CÀLCUL CONDUCTIVITAT AIGUA BARREJA		
	CABAL	CONDUCTIVITAT
AIGUA REGENERADA	200 l/s	2.251 µS/cm
AIGUA RIU	70 l/s	1.578 µS/cm
AIGUA BARREJA	270 l/s	2.076 µS/cm