

INFORME SETMANAL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA REGENERADA AL CANAL DE LA DRETA RIU LLOBREGAT (SETMANA del 22/05/2023 al 28/05/2023)

El cabal subministrat durant la setmana del 22 al 28 de maig ha estat de 198 l/s. En aquest període hi ha hagut una incidència els dies 23 i 24 de maig per revisions a les instal·lacions elèctriques durant 1 hora cada dia.

VOLUM APORTAT	
DATA	VOLUM
22/05/2023	17.280 m ³
23/05/2023	16.560 m ³
24/05/2023	16.560 m ³
25/05/2023	17.280 m ³
26/05/2023	17.280 m ³
27/05/2023	17.280 m ³
28/05/2023	17.280 m ³
TOTAL PERÍODE	119.520 m³
TOTAL APORTAT 2023: 1.622.928 m³	
TOTAL APORTAT : 1.781.688 m³	

QUALITAT AIGUA REGENERADA*	
Sòlids en suspensió	9 mg/l
Terbolesa	1,6 NTU
pH	7,4 UpH
Conductivitat	2.096 µS/cm
Nitrogen	6,1 mg/l
Fòsfor	0,3 mg/l
Potassi	36 mg/l

*Valors dels darrers resultats disponibles de laboratori acreditat.

ESTIMACIÓ APORTACIÓ DE NUTRIENTS PROCEDENTS DE L'AIGUA REGENERADA	
Nitrogen	729 kg
Fòsfor	35,9 kg
Potassi	4.303 kg

CÀLCUL CONDUCTIVITAT AIGUA BARREJA		
	CABAL	CONDUCTIVITAT
AIGUA REGENERADA	198 l/s	2.096 µS/cm
AIGUA RIU	130 l/s	1.278 µS/cm
AIGUA BARREJA	328 l/s	1.772 µS/cm