

**INFORME SETMANAL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA REGENERADA AL
CANAL DE LA DRETA RIU LLOBREGAT
(SETMANA del 05/06/2023 al 11/06/2023)**

El cabal subministrat durant la setmana del 05 a l'11 de juny ha estat de 200 l/s. En aquest període el punt de subministrament d'aigua regenerada al canal de la dreta del Llobregat ha estat la bassa de Sant Boi de Llobregat.

VOLUM APORTAT	
DATA	VOLUM
05/06/2023	17.280 m ³
06/06/2023	17.280 m ³
07/06/2023	17.280 m ³
08/06/2023	17.280 m ³
09/06/2023	17.280 m ³
10/06/2023	17.280 m ³
11/06/2023	17.280 m ³
TOTAL PERÍODE	120.960 m³
TOTAL APORTAT 2023: 1.864.848 m³	
TOTAL APORTAT : 2.023.608 m³	

QUALITAT AIGUA REGENERADA*	
Sòlids en suspensió	4 mg/l
Terbolesa	1,7 NTU
pH	7,5 UpH
Conductivitat	2.395 µS/cm
Nitrogen	11,2 mg/l
Fòsfor	0,3 mg/l
Potassi	36 mg/l

*Valors dels darrers resultats disponibles de laboratori acreditat.

ESTIMACIÓ APORTACIÓ DE NUTRIENTS PROCEDENTS DE L'AIGUA REGENERADA	
Nitrogen	1.355 kg
Fòsfor	36,3 kg
Potassi	4.355 kg

CÀLCUL CONDUCTIVITAT AIGUA BARREJA		
	CABAL	CONDUCTIVITAT
AIGUA REGENERADA	200 l/s	2.395 µS/cm
AIGUA RIU	200 l/s	1.088 µS/cm
AIGUA BARREJA	400 l/s	1.742 µS/cm