

INFORME SETMANAL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA REGENERADA AL CANAL DE LA DRETA RIU LLOBREGAT (SETMANA del 03/07/2023 al 09/07/2023)

El cabal subministrat durant la setmana del 03 al 09 de juliol ha estat de 200 l/s fins a les 11h del 3 de juliol, a partir de les 11h el cabal subministrat ha estat de 280 l/s . En aquest període el punt de subministrament d'aigua regenerada al canal de la dreta del Llobregat ha estat la bassa de la Vall Baixa.

VOLUM APORTAT	
DATA	VOLUM
03/07/2023	21.024 m ³
04/07/2023	24.192 m ³
05/07/2023	24.192 m ³
06/07/2023	24.192 m ³
07/07/2023	24.192 m ³
08/07/2023	24.192 m ³
09/07/2023	24.192 m ³
TOTAL PERÍODE	166.176 m³
1TOTAL APORTAT 2023: 2.393.904 m³	
TOTAL APORTAT : 2.552.664 m³	

QUALITAT AIGUA REGENERADA*	
Sòlids en suspensió	4 mg/l
Terbolesa	1,7 NTU
pH	7,4 UpH
Conductivitat	2.462 µS/cm
Nitrogen	7,7 mg/l
Fòsfor	0,3 mg/l
Potassi	36 mg/l

*Valors dels darrers resultats disponibles de laboratori acreditat.

ESTIMACIÓ APORTACIÓ DE NUTRIENTS PROCEDENTS DE L'AIGUA REGENERADA	
Nitrogen	1.279,6 kg
Fòsfor	49,9 kg
Potassi	5.982,3 kg

CÀLCUL CONDUCTIVITAT AIGUA BARREJA		
	CABAL	CONDUCTIVITAT
AIGUA REGENERADA	280 l/s	2.462 µS/cm
AIGUA RIU	0 l/s	1.608 µS/cm
AIGUA BARREJA	280 l/s	2.462 µS/cm