

**INFORME SETMANAL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA REGENERADA AL
CANAL DE LA DRETA RIU LLOBREGAT
(SETMANA del 16/01/2023 al 22/01/2023)**

No s'ha detectat cap incidència en la setmana del 16/01/2023 al 22/01/2023. El cabal subministrat al canal de la dreta ha estat de 200 l/s.

VOLUM APORTAT	
DATA	VOLUM
16/01/2023	17.280 m ³
17/01/2023	17.280 m ³
18/01/2023	17.280 m ³
19/01/2023	17.280 m ³
20/01/2023	17.280 m ³
21/01/2023	17.280 m ³
22/01/2023	17.280 m ³
TOTAL PERÍODE	120.960 m³
TOTAL APORTAT 2023: 273.240 m³	
TOTAL APORTAT : 432.000 m³	

QUALITAT AIGUA REGENERADA*	
Sòlids en suspensió	4 mg/l
Terbolesa	1,6 NTU
pH	7,7 UpH
Conductivitat	2.429 µS/cm
Nitrogen	11,4 mg/l
Fòsfor	0,3 mg/l
Potassi	37 mg/l

*Valors dels darrers resultats disponibles de laboratori acreditat.

ESTIMACIÓ APORTACIÓ DE NUTRIENTS PROCEDENTS DE L'AIGUA REGENERADA	
Nitrogen	1.379 kg
Fòsfor	36,3 kg
Potassi	4.476 kg

CÀLCUL CONDUCTIVITAT AIGUA BARREJA		
	CABAL	CONDUCTIVITAT
AIGUA REGENERADA	200 l/s	2.429 µS/cm
AIGUA RIU	300 l/s	1.530 µS/cm
AIGUA BARREJA	500 l/s	1.889 µS/cm